

- Lämmitys ja patterijärjestelmien kunnostus, mahdollinen kiertovesipumppujen uusinta, tarkentuu käyttövesi ja HAS remontin yhteydessä. Huoneistossa C26 ei pysy lämpöisenä.
- 2019 Käyttövesiputkien uusinta
- Metallikatosten maalaus ja A-talon kulmalla olevan katoksen korjaus
- C-talon kellariin vesivuotoja seinän läpi, veden johtaminen pois talon vierestä, mahdollisesti salaojitus.

Yhtiössä suoritettut huomattavista kunnossapito- ja muutostyöt

2009 Julkisivumaalaus

2014 Ilmanvaihdon tasapainotus

2015 Ilmanvaihtokanavien nuohous

2016 c-talon takapihan asfaltin korjaus