

Karkkilan kaupungin jätevedenpuhdistamon käsittelytulos 12/2012

36/11.04.01/2013

TEKLA § 17

Esittelijä: tekninen johtaja Kari Setälä

Valmistelija / lisätietojen antaja: yhdyskuntatekniikan päällikkö
Esko Vuolukka, puh. 09 4258 3757 tai sähköposti
"etunimi.sukunimi@karkkila.fi"

Länsi-Uudenmaan Vesi -ja ympäristö ry:n 3.1.2013 lähettämän
kertaraportin mukaan puhdistamon näytteenottoajankohdan
12.12.2012 käsittelytulos oli seuraava:

Näytteenottoajankohdan käsittelytulos saavutti laskentajaksoille
asetetut raja-arvot. Käsittelyteho oli lähes 100 % BHK:lle ja 99 %
fosforille.

Prosessi nitrifioi tehokkaasti, nitrifikaatioaste lähes 100 %. Typen-
poiston teho oli 61 %. Lietepitoisuus ilmastuksen 1. linjalla oli 4,0
g/l ja 2.linjalla 5,1 g/l.

Esityslistan liite

- Länsi-Uudenmaan Vesi- ja ympäristö ry:n kertaraportti 12/2012

Teknisen johtajan ehdotus:

Tekninen lautakunta merkitsee käsittelytuloksen tiedokseen.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan liite nro 6

- Länsi-Uudenmaan Vesi- ja ympäristö ry:n kertaraportti 12/2012